



Bescheinigung eines Rohrleitungsteiles

Zahl: RT 6001

BESCHEINIGUNG

Gegenstand:

UMH - Wasseraufbereitungs- bzw. Entkalkungsgeräte

Dieser Rohrleitungsteil ist zum Einbau in Wasserleitungssystemen bestimmt.

Hersteller: Institut für Wasser – und Umweltverbesserung

Herstellungsort: Gallizien

Laufende Nummern: 6001/1 bis 3

Bezeichnung des Raumes: Innenraum

Höchstzulässiger Betriebsdruck (bar): 10

Höchstzulässige Betriebstemperatur(°C): 95

Nennweiten: 25 und 20

Werkstoff: MS 58, laut Auskunft der Lebensmitteluntersuchungsanstalt Wien lebensmitteltauglich.

Benützer: Institut für Wasser- und Umweltverbesserung
9132 Gallizien, Müllnern 19

Baujahr: 1998

Zeichnungsnummer: RT 6001

Produkt der größten aufeinander senkrecht stehenden Abmessungen (m²):
0,14 x 0,08 = 0,001


PRÜFUNGEN

Druckprüfung:

Durchgeführt am 23. 08. 1999 beim TÜV Bayern SZA mit 15 bar.

Ergebnis: kein Anstand

Bauausführung laut beiliegender Zeichnung.

Zum Zeichen der erfolgreichen Prüfung wurde der gegenständliche Rohrleitungsteil mit dem Prüfstempel  versehen.

Der Kesselprüfer

Der Leiter der Erstprüfstelle



ikf...

Wien, den 23.8.1999

Wien, den 23.8.1999